IVAR•CS
VODA TOPNÝ PLYN ČERPADLA

# ES - PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
podle Evropských směrnic (CE)

**Prodejce:** IVAR CS spol. s r. o.
Velvarská 9 - Podhořany
27751 Nelahozeves II
IČO: 45276935

**Výrobce:** SEITRON S.p.A.
Via Prosdocimo, 30
36061 Bassano del Grappa (VI)
Itálie

**Identifikační údaje o výrobku:**
**Prostorový termostat IVAR.TM**
**(TM001M - TM002M)**

**Popis a určení výrobku:**
TM001M – prostorový termostat elektromechanický, rozsah +8 až +30°C, napětí 230V
TM002M – prostorový termostat je doplněn o signalizační LED diodu

**Výše zmíněné produkty jsou v souladu s následujícími směrnicemi a normami:**

| | |
|---|---|
| **EMC (2014/30/UE) - LVD (2014/35/UE):** | EN 60730-1 (2011)<br>EN 60730-2-9 (2010) |
| **RoHS2 (2011/65/UE)** | EN 50581 (2012) |

**Další informace:**
Výše zmíněné výrobky jsou v souladu s výše uvedenými Evropskými směrnicemi. Výrobek byl testován při typickém nastavení.

**Podklady pro prohlášení:**
Prohlášení o shodě výrobce č. 027713 ze dne 21. 11. 2016.

V Podhořanech dne: 26. 5. 2017

IVAR•CS

Martina Nováková - IVAR CS, spol. s r. o.

seitron
Tel. (+39).0424.567842
Fax. (+39).0424.567849

# DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
# *EU DECLARATION OF CONFORMITY*



**Nome del fabbricante:** Seitron S.p.A. a socio unico
*Constructor name:*

**Indirizzo del fabbricante:** Via Prosdocimo, 30
*Constructor address:* 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia

**dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il seguente prodotto:**
*declares under its sole responsibility that following product:*

**Nome del prodotto:** TM001M - TM002M - TM003M - TM003C - TM004M
Termostato elettromeccanico ad espansione di vapore.
*Electro-mechanical room thermostat with gas filled below.*

**Versioni del prodotto:** Tutte
*Product versions:* *All*

**e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:**
*is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:*

**EMC (2014/30/UE) - LVD (2014/35/UE):** EN-60730-1 (2011)
EN-60730-2-9 (2010)

**RoHS2 (2011/65/UE):** EN-50581 (2012)

**Note aggiuntive:** Nessuna.
*None.*

Bassano del Grappa, li 21/11/16

Ing. Vito Fontana
Amministratore Delegato Seitron S.p.A. a socio unico